



จาก งบส.ศบค.บค. ถึง ผจก.ศบค.กฟส.บค.
 เลขที่ _____ วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๕
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บค.-ไฟคฟม. นายคณิน สีนเจิมศิริ

เรียน ผจก.ศบค.กฟส.บค.

ตามคำร้อง 120001181208 ลว. 22 เม.ย. 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น งบส.สบค.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ซื้อขายเขตบ้านเลขที่ 59/6 หมู่ 1 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 800 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 884 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.เอ.
- พีโอ 24-010052 สถานที่ติดตั้งใกล้ปากทางเข้าเกาะขนมจีน
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | | |
|---|------------------------------|----|-----------|-------|-------------|------|
| - | ปักเสาอุดร.ขนาด | 8 | เมตร | จำนวน | 5 | ต้น |
| - | พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด | 50 | ตร.ม.ระบบ | 1 | เฟส | 2 |
| | | | | | สาย ระยะทาง | 84 |
| | | | | | | เมตร |
| - | พาดสายไฟฟ้าสาธารณะขนาด | | ตร.ม.ระบบ | | เฟส | |
| | | | | | สาย ระยะทาง | |
| | | | | | | เมตร |
| - | | | | | | |

ผู้ซื้อฟองทุนเป็นเงิน บาท ()

- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน 39,738.67 บาท (สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

Spina

(นายสำฤทธิ์ เทพภิรมย์)

พชง.7 งบส.กฟส.บค.

ที่ ก2 บคจ.ฉช.บค.งบส. / 1368 / 2565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายฐานเอก เสนามนตรี)
ผอ.สบค.กฟส.บค.