



จาก งบส.ศบค.บค. ถึง ผอ.ก.ศบค.กฟส.บค.
 เลขที่ _____ วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๕
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บค.- ไฟ คฟม. น.ส. ไพรัช จันทรมณี

เรียน ผจก.ศบค.กฟส.บค.

ตามคำร้อง 120001184094 ลว. 12 พ.ค. 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น งบส.สบค.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 11/8 ม.6 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 180 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 361 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 ควี.เอ.
- ทิวโอ 63-018240 สถานที่ติดตั้งใกล้ ปากซอยสามัคคี 4
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับทิวอยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------|-------|---|----------------------|
| - บั๊กเสาคอร์.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 6 | ตัน |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 | ตร.มม.ระบบ | 1 | เฟส | 2 | สาย ระยะทาง 181 เมตร |
| - พาดสายไฟสาธารณะขนาด | ตร.มม.ระบบ | | เฟส | | สาย ระยะทาง เมตร |

ผู้ให้ลงทุนเป็นเงิน บาท (.....)
 - (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน
 กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน 55,853.86 บาท (..... ห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบหกสตางค์)
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก2 กฟส.บค.(งบส)/1551/2565
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


 (นายสำฤทธิ์ เทพภิรมย์)
 พชง.7 บส.กฟส.บค.
 - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

(นายฐานนอก เสนาณรงค์)
ผอ.ส.บ.ก.ร.ส.บ.ก.

— ۱۹۹۱ —