



จาก งบส.ศบค.บค. ถึง ผจก.ศบค.กฟส.บค.
 เลขที่ _____ วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๕
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บค.- นาย วีระ แก้วอารยะวงศ์

ตามคำร้อง 12000189455 ลว. 20 พ.ค. 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น งบส.ศบค.บค.ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 450 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 505 เมตร

- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 ควี.อ.

- ทีโอ 40-003376 สถานที่ติดตั้งโถ้ว ปากทางเข้าวัดใหม่บางคล้า

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

- บั๊กเสาคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

- พาดเฟสเพิ่มสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง 55 เมตร

ผู้ให้ไหลลงทุนเป็นเงิน 12,812.99 บาท (..... หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)
 - (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน
 กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (.....)
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสำฤทธิ์ เทพภิรมย์)

พชง.7 งบส.กฟส.บค.

১১ মি.মি. ১৯৫৩

219,5310,18 molar- α 28422

99. 2/6/65.

ที่ ก2 กฟส.บค.(งบส) / 155A/2565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางฐานเอก เสนามนตรี)
ผอ.ก.สบค.กฟผ.บค.