



จาก งบส.ศบค.บค. ถึง ผจก.ศบค.กฟส.บค.
 เลขที่ _____ วันที่ - ๑ ก.ค. ๒๕๖๕
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่ายกฟส.บค.-นางน้ำค้าง สกุลจัน

เรียน ผจก.ศบค.กฟส.บค.

ตามคำร้อง 120001199074 ลว. 16 มิ.ย. 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น งบส.กฟส.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.หัวไทร อ.บางค้อ จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 80 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 525 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.อ.
- พีโอเ 24-010052 สถานที่ติดตั้งใกล้ ปากทางเข้าเกาะขนมจีน
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | | |
|---|--|-----------|----------------------|---|-----|-----------------------|
| - | ปักเสาคอ.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 1 | ต้น |
| - | พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด | 50 | ตร.มม.ระบบ | 1 | เฟส | 2 สาย ระยะทาง 25 เมตร |
| - | พาดสายไฟสาธารณะขนาด | | ตร.มม.ระบบ | | เฟส | สาย ระยะทาง เมตร |
| - | ปักเสาทอม่อขนาด.25x.25x4.50เมตร | | | จำนวน | 1 | ต้น |
| | พาดเฟสเพิ่มสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด50ตร.มม.จำนวน 1สาย ระยะทาง420 เมตร | | | | | |
| | ผู้ให้ไฟลงทุนเป็นเงิน | 51,685.91 | บาท (| ห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) | | |
| - | (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) | | กำหนดยื่นราคา 90 วัน | | | |
| | กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน | | บาท (| | | |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

17

(นายสำฤทธิ์ เทพภิรมย์)

พชง.7 งบส.กฟส.บค.

- ၁ ဂ.ဂ. ၂၄၆၄

ที่ ก2 บคจ.ฉช.บค.งปส. 1907/2565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายฐานเอก เสนามนตรี)
ผจก.คปค.กฟส.บค.

เลขบัญชี ๒๓๕๓๑๐.๑๘/๑๔๑.๑๓.๓๔๕๔๘

22. 5 n.a. 65