



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก งบส.ศบค.บค.

ถึง ผจก.ศบค.กฟส.บค.

เลขที่

วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่ายกฟส.บค.-ไฟคฟม.นาวินัย จัวยเจริญ

เรียน ผจก.ศบค.กฟส.บค.

ตามคำร้อง 120001197539 ลว. 13 มิ.ย. 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ  
ค่าใช้จ่ายนั้น งบส.กฟส.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 18/6 ม.4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ..... เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 200 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 20 เควีเอ.
- พีโอ 28-002488 สถานที่ติดตั้งใกล้ โรงงานแปรรูปสุกร
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง  
ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
  - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 200 เมตร
  - พาดสายไฟสาธารณะขนาด ..... ตร.มม.ระบบ ..... เฟส ..... สาย ระยะทาง ..... เมตร
  - บักเสาดอมขนาด.25x.25x4.50เมตร จำนวน ต้น  
บักเสาดอมขนาด.30x.30x4.50เมตร จำนวน ต้น
  - ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ..... บาท ( ..... )
  - (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน
  - กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน 33,716.21 บาท ( ..... สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์ ..... )
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสำฤทธิ์ เทพภิรมย์)

พชง.7 งบส.กฟส.บค.

- ๑ ก.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก2 บคจ.ชช.บค.งบส. 1905/2565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายฐานเอก เสนามนต์)

ผจก.ศบค.กฟส.บค.