



ถึง ผจก.ศบค.กฟส.บค.

วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่ายกฟส.บค.-พาดเฟสเพิ่มนายชัยมงคล พลสวัสดิ์

ตามคำร้อง 120001212982 ลว. 27 ก.ค. 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น งบส.กฟส.บ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 94/3 ม.2 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 500 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 590 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ.
- พีโอเ 55-007885 สถานที่ติดตั้งใกล้ ร้าน ต.ธนกิจ
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟผ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

ซึ่งให้อยู่กับที่อยู่อาศัย

- บั๊กเสาคอ.ขนาด	เมตร	จำนวน	ตัน
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด	ตร.มม.ระบบ	เฟส	สาย ระยะทาง
- พาดสายไฟฟ้าแรงดันขนาด	ตร.มม.ระบบ	เฟส	สาย ระยะทาง
- พาดเฟสเพิ่มสายลมนิยามหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.จำนวน 2 สาย ระยะทาง 90 เมตร			

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน

กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน 14,470.10 บาท (หนึ่งสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทสิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

(นายสำฤทธิ์ เทพภิรมย์)

พชง.7 งบส.กฟส.บค.

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕

(นายฐานเอก เสนามนตรี)
ผอ.สบค.กฟส.บค.