



จาก งปส.ศปค.บค. ถึง ผจก.ศปค.กฟส.บค.
 เลขที่ _____ วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บค.- ไฟคพม.นายเจริญกร พูลบุตร

เรียน ผจก.ศบค.กฟส.บค.

ตามคำร้อง 120001213738 ลว. 1 ส.ค. 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น งบส.ศบค.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 39/5 ม.1 ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 80 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 103 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.
- พีโอ 63-004769 สถานที่ติดตั้งใกล้บ้านผู้ใหญ่ตี
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ตัน
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.ม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 23 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.ม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- บั๊กเสาทอม่อขนาด.25x.25x4.50 เมตรจำนวน 1 ตัน

ผู้ให้พลงทุนเป็นเงิน บาท ()

- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน 20,609.32 บาท (สองหมื่นหกกร้อยเก้าบาทสามสิบสองสตางค์)

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก2 บคจ.ฉช.บค.งปส./2615/2565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสำฤทธิ์ เทพภิรมย์)
พทง.7 งบด.กฟล.บค.
๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕

(นายฐานเอก เสนามนตรี)
ผจก.สพค.กฟส.บค.