



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก งบส.ศบค.บค. ถึง ผจก.ศบค.กฟส.บค.
เลขที่ วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๕
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บค. ไฟคฟม. น.ส. สนิธิรัตน์ สท้านอุดมสิน

เรียน ผจก.ศบค.กฟส.บค.

ตามคำร้อง 120001207449 ลว. 8 ก.ค. 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น งบส.ศบค.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 66/3 หมู่ 6 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 662 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 510 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ.
- พีโอ 34-008326 สถานที่ติดตั้งโถงไฟ 2
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 4 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 62 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
-
-

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน บาท ()

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน 37,206.42 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกบาทสี่สิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสำฤทธิ เทพภิรมย์)

พชง.7 งบส.กฟส.บค.

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก2 กฟส.บค.ศบค.(งบส.) 12123/2565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายฐานเอก เสนามนตรี)
ผจก.ศบค.กฟส.บค.