



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก บส.ศบค.บค. ถึง ผจก.ศบค.กฟส.บค.
เลขที่ วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๕
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บค. นาย สมศักดิ์ ชมศาสตร์

เรียน ผจก.ศบค.กฟส.บค.

ตามคำร้อง 120001233124 ลว. 20 ก.ย. 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น บส.ศบค.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 230 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 246 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 50 เควีเอ.
- พีโอ 41-008419 สถานที่ติดตั้งใกล้ ประปาบางคล้า
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ เฟส ขนาด แอมป์ จำนวน เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 16 เมตร
- พาดสายไฟฟ้าสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 15,059.24 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก2 กฟส.บค.ศบค.(งบส.) / 2832/2565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายฐานเอก เสนามนตรี)
ผจก.ศบค.กฟส.บค.

(นายสำฤทธิ์ เทพภิรมย์)

พช.7 บส.กฟส.บค.

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๕

๕๑๕๐๙

ค.อ. ๒๖/๐๙/๖๕