



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก บส.ศบค.บค. ถึง ผจก.ศบค.กฟส.บค.
เลขที่ วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๕
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บค. นางอรุณี พัฒนยินดี

เรียน ผจก.ศบค.กฟส.บค.

ตามคำร้อง 120001250430 ลว. 13 ก.ย. 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น บส.ศบค.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 270 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 336 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.
- พีโอ 49-003198 สถานที่ติดตั้งใกล้ หมู่บ้านริมน้ำแลนด์
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 12 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 6 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- รื้อถอนเสาคอร์. ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น (นำกลับมาใช้งาน)

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 29,515.๖7 บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบห้าบาทหกสิบเจ็ด)

- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน

กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก2 กฟส.บค.ศบค.(บส.) / 2833/2565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายฐานเอก เสนามนตรี)
ผจก.ศบค.กฟส.บค.

(นายสำฤทธิ์ เทพภิรมย์)

พช.7 บส.กฟส.บค.

26 ก.ย. 2565

๒๑๕๐๘
ค.ร. 26109/๖๕