



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก บส.ศบค.บค. ถึง ผจก.ศบค.กฟส.บค.
เลขที่ วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บค.- ไฟ คพม. นางศศิ อรุณทยากร

เรียน ผจก.ศบค.กฟส.บค.

ตามคำร้อง 120001235733 ลว. 27 ก.ย. 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น บส.กฟส.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 18/9 ม.1 ต.ท่าทองกลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 390 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 545 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 50 เควีเอ.
- พีโอ 46-0016909 สถานที่ติดตั้งใกล้ปากทางเข้า บ้านป่าไผ่
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 9 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 155 เมตร
- พาดสายไฟฟ้าธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน บาท ()
- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 90 วัน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน 72,718.20 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสำฤทธิ์ เทพภิรมย์)

พชง.7 บส.กฟส.บค.

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก2 บคจ.ฉช.บค.บส. /3060/2565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายฐานอก เสนานนท์)
ผจก.ศบค.กฟส.บค.