

จาก ผบต.กฟส.บ้านคลองเจ้า..... ถึง ผจก.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....
เลขที่..... วันที่ - ๖ ก.พ. ๒๕๕๘.....
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า. - ไฟสาธารณะ หมู่ ๖ ต.คลองอุดมชลจร.....
อ้างถึง.....

เรียน ผจก.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๓๖๓๑๒๓ ลว. ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตนั้น (แผนก/กฟพ.) บริการและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร หมู่ ๖ ต.คลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๑ เฟส ๒ สาย บริเวณหมู่ที่ ๙ ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก ปักเสาคอนกรีต คอ.ขนาด ๘ เมตร และตอม่อ คอ.ขนาด ๐.๒๕*๐.๒๕*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑๗,๑๗ ต้น และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ AW ต.มม. จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๖๕๐ เมตร
- แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ AW ต.มม. จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๖๕๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๓๓๙,๕๓๔.๐๗ บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาทเจ็ดสตางค์) กำหนดยืมราคา ๖ เดือน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๖๙,๔๕๘ บาท (หกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบ เลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๕๘๐๐๐๕ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./๗๕๙

อนุมัติ

ตำแหน่ง (นายวิบูล ชูตระกูล)
ผจก.กฟส.บ.คลจ.

- ๖ ก.พ. ๒๕๕๘

ตำแหน่ง (นายบัญชา ชูณะทวี)

ผบ.บ.กฟส.บ.คลจ.

๕ ๖ ก.พ. ๒๕๕๘

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงานนั้น ๆ)