

จาก ผบต.กฟส.บ้านคลองเจ้า ถึง ผจก.กฟส.บ้านคลองเจ้า
 เลขที่ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า - นางเกสร เทพศิลป์วิสุทธิ์
 อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟส.บ้านคลองเจ้า

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๓๙๗๔๕ ลว. ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายไฟฟ้า
 นั้น (แผนก/กฟพ.)บริการและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

นางเกสร เทพศิลป์วิสุทธิ์ เลขที่ ๙๒/๒๙ หมู่ ๒ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ขอขยายเขต ระบบ
 จำหน่ายไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ ๑๒ ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกหม้อแปลงภายนอก ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก รื้อถอนหม้อแปลง ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- แผนกแรงต่ำภายนอก ปักเสาครอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๘๐ เมตร พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนเมนสายคาขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๕๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๕๔,๘๙๗.๕๗ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสิบเจ็ด -
 สตางค์) ราคานี้หักลบค่าหม้อแปลง ๑ เฟส ๓๐ เควีเอแล้ว กำหนดยืมราคา ๓ เดือน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน
 ๒๔,๕๓๘ (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบ
 เลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๕๘๐๐๑๓ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./๔/๕๑

อนุมัติ

(นายวิบูลย์ ชตระกูล)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
 ๑๖/มี.ค. ๒๕๕๘

(นายบัญชา ชุนหะศรี)
 ตำแหน่ง ผส.บต.กฟส.บ.คลจ.
 ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๘

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้อัดคล่อง และเหมาะสมกับงานนั้น ๆ)