



จาก ผบต.กฟส.บ้านคลองเจ้า..... ถึง ผจก.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....
เลขที่..... วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘.....
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า - บริษัท แอปป์า พอร์เว็คเตอร์ จำกัด.....
อ้างถึง.....

เรียน ผจก.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๐๗๗๒๐ ลว. ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายไฟฟ้า นั้น (แผนก/กฟฟ.) บริการและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท แอปป์า พอร์เว็คเตอร์ จำกัด เลขที่ ๒๒๒/๓๒๒ ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓ เฟส ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณหมู่ที่ ๗ ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา แรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟสขนาด ๑๐๐ เควีเอ. ติดตั้งเอง โดยมีนายมนูญ ยิ้มละม้าย เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง เลขทะเบียน สฟก.๓๗๗๘

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก
- แผนกคาปาซิเตอร์ ผู้ใช้ไฟจัดหาติดตั้งเอง
- แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซี.ที.แรงต่ำขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ(ที่เสาดันหม้อแปลง)

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๖,๒๗๙.๒๓ บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบสามสตางค์) กำหนดยี่นราคา ๓ เดือน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๒,๘๘๘.๐๐ (สองพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบ เลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๕๘๐๐๑๔ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./๕๒๖

อนุมัติ

(นายวินิจ ชุตระกุล)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บ.คลจ.

๒๔ มี.ค. ๒๕๕๘

(นายบัญชา ชุนหะศรี)

ตำแหน่ง ผบ.บต.กฟส.บ.คลจ.

๒๔ มี.ค. ๒๕๕๘

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้อยู่สอดคล้อง และเหมาะสมกับงานนั้น ๆ)