



จาก ผบต.กฟส.บ้านคลองเจ้า..... ถึง ผจก.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....
เลขที่..... วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘.....
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า. - นายศราวุธ ประชุมพันธุ์.....
อ้างถึง.....

เรียน ผจก.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๐๗๑๕๘๙ ลว. ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายไฟฟ้า นั้น (แผนก/กฟฟ.) บริการและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

นายศราวุธ ประชุมพันธุ์ เลขที่ ๕/๒ หมู่ ๗ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำข้ามถนน บริเวณหมู่ที่ ๗ ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โดยใช้ไฟชนิดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายนอก ปีกเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร และตอม่อขนาด ๐.๒๕*๐.๒๕*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑,๑ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ AW ต.มม. จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๔,๙๘๗.๒๒ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์) กำหนดยืมราคา ๓ เดือน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๓,๖๙๕ (สามพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๕๘๐๐๑๖ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./ ๖๐๑

อนุมัติ


(นายวิบูล สุตระกูล)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บ.คลจ.

๑ เม.ย. ๒๕๕๘


(นายบัญชา ชุนทะศรี)

ตำแหน่ง ผบ.บต.กฟส.บ.คลจ.

๑ เม.ย. ๒๕๕๘

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้อัดคล่อง และเหมาะสมกับงานนั้น ๆ)