



จาก.....ผบค.กฟจ.ฉช.....ถึง.....กฟจ.ฉช.....
เลขที่.....วันที่.....
เรื่อง.....การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า - บริษัท อาร์.เจ.ลอนดอนเคมีคอลอินดัสทรีส์ จำกัด.....
อ้างถึง.....

เรียน.....ผจก.กฟจ.ฉช.....

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๑๔๗๗๑ ลว. ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตนั้น (แผนก/กฟฟ.) บริการและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท อาร์.เจ.ลอนดอนเคมีคอลอินดัสทรีส์ จำกัด เลขที่ ๔๒/๔ หมู่ที่ ๑๔ ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เดิมติดตั้งโหลดรวม ๕๐๐ เควีเอ. ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้ขยายโรงงาน มีความประสงค์ขอ ขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟสขนาด ๘๐๐ เควีเอจำนวน ๑ เครื่อง โดยผู้ใช้ไฟได้ทำการรื้อถอน หม้อแปลง ระบบ ๓ เฟสขนาด ๒๕๐ เควีเอจำนวน ๒ เครื่องเดิมออก รวมโหลดทั้งหมด ๘๐๐ เควีเอ แรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟ ดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลง ระบบ ๒๒ เควี ๓ เฟสขนาด ๘๐๐ เควีเอจำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งเอง โดยมี นายสุบิน หาโคตร เป็นวิศวกรผู้ออกแบบ และ ควบคุมการก่อสร้าง เลขทะเบียน สฟก.๔๓๙๖

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายใน จุด A ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลงติดตั้งเอง
- แผนกคาปาซิเตอร์ ผู้ใช้ไฟจัดหาติดตั้งเอง
- แผนกมิเตอร์ มิเตอร์และซี.ทีแรงสูงขนาด ๒๐/๕ แอมป์ (อุปกรณ์เดิม)

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดเรื่องเดิม และแผนผังแบบเลขที่ RD๓๓ - ๐๑๕/๕๘๐๐๑๙ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

กฟส.บ.คลจ.

ที่ ฉช.-บค./ ๑๑๑๓

อนุมัติ

(นายศานันท์ นันทมานพ)

ผจก.กฟจ.ฉช.

๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘

(นายสมเจตน์ มากสวัสดิ์)

ทผ.บค. กฟจ.ฉช.

11 พค. ๕๘