



จาก.....ผบต.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....ถึง.....ผจก.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....
เลขที่.....วันที่.....๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๘.....
เรื่อง.....การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า. - นายสมศักดิ์ วงศ์วิภาพร.....
อ้างถึง.....
เรียน.....ผจก.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๒๘๗๑๑ ลว. ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายไฟฟ้า นั้น (แผนก/กฟฟ.) บริการและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

นายสมศักดิ์ วงศ์วิภาพร เลขที่ ๒๖๗๗ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓ เฟส ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณหมู่ที่ ๗ ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา แร่งสูงภายในผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟสขนาด ๑๐๐ เควีเอ. ติดตั้งเอง โดยมี นายวิทยา ร้อยดวง เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง เลขทะเบียน สฟก.๕๒๖๐

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก
- แผนกคาปาซิเตอร์ ผู้ใช้ไฟจัดหาติดตั้งเอง
- แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซี.ที.แรงต่ำขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ(ที่เสาดันหม้อแปลง)

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๗,๕๐๓.๕๙ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) กำหนดคืน ราคา ๓ เดือน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๓,๐๐๐.๐๐ (สามพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ รายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบ เลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๕๘๐๐๓๑ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./๙๕๗

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ พงษ์ประสิทธิ์)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....
๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๘

(นายเกรกอร์ เรืองกิจ)

ตำแหน่ง.....ผบ.ค.บ.บ้านคลองเจ้า.....
๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๘

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้อัดคล่อง และเหมาะสมกับงานนั้น ๆ)