



จาก.....ผบค.กฟจ.ฉช.....ถึง.....กฟจ.ฉช.....
เลขที่.....วันที่.....
เรื่อง.....การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า - บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่โปรดักท์ส จำกัด.....
อ้างถึง.....

เรียน.....ผจก.กฟจ.ฉช.....

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๑๖๖๓๖ ลว. ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตนั้น (แผนก/กฟพ.) บริการและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่โปรดักท์ส จำกัด เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๒๒ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งใช้ไฟฟ้าระบบ ๑๕ เควี ของสถานีไฟฟ้าคลองใหม่ ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงและติดตั้งหม้อขนาด ๓ เฟส ๒๕๐๐ เควีเอ รวมโหลดหม้อแปลงทั้งหมด ๑๓,๕๐๐ เควีเอ บริเวณหมู่ที่ ๒๒ ต.ศาลาแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมการติดตั้งชื่อ นายวิษณุ พลลักษณะพิมล เลขทะเบียน วฟก.๔๙๓

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกหม้อแปลง ผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหาและติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๒๕๐๐ เควีเอ เอง
- แผนกคาปาซิเตอร์ ผู้ใช้ไฟจัดหาติดตั้งเอง

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๘,๘๕๓.๔๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) กำหนดยืมราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ และแผนผังแบบ เลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๕๘๐๐๒๕ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

กฟส.บ.คลจ.
ที่ ฉช.-บค./

อนุมัติ

ตำแหน่ง..... (นายเจริญชัย สุโข)

ชกค.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.ฉช.

๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๘

ตำแหน่ง..... (นายสมเจตน์ มากสวัสดิ์)

วิศวกร ระดับ ๙ รักษาการแทน ผบ.บค. กฟจ.ฉช.

๑๖ มิ.ย. ๕๘