

จาก.....ผบต.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....ถึง.....ผจก.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....
เลขที่.....วันที่.....ด.ก.ค. ๒๕๕๘.....
เรื่อง.....การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า - บริษัท เคเอเอส ออโตพาร์ท จำกัด.....
อ้างถึง.....

เรียน.....ผจก.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๑๖๙๖๖ ลว. ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายไฟฟ้า นั้น (แผนก/กฟฟ.) บริการและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท เคเอเอส ออโตพาร์ท จำกัด เลขที่ ๑๐๒/๒/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองปรัง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอขยายเขตแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓ เฟส ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง แรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างและจัดหา หม้อแปลงระบบ ๓ เฟสขนาด ๒๕๐ เควีเอ. ติดตั้งเองโดยมี นายบัณฑิต เชื้อภักดี เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง เลข ทะเบียน สฟก.๒๖๕๔

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก
- แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซี.ที.แรงต่ำขนาด ๔๐๐/๕ แอมป์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ(ที่เสาดันหม้อ-แปลง)

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๔๘,๘๐๘.๖๖ บาท (สี่หมื่นแปดพันแปดร้อยแปดบาทหกสิบบาทหกสตางค์) กำหนดยื่น ราคา ๓ เดือน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๓,๕๓๐.๐๐ (สามพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบ เลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๕๘๐๐๒๒ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./ ๑๐๗๐

อนุมัติ


(นายวิบูล ชูตระกูล)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.บ.คลจ.....
.....ด.ก.ค. ๒๕๕๘.....


(นายเสกสรรค์ เรืองศิริ)
ตำแหน่ง.....ผบ.บต.กฟส.บ.คลจ.....
.....ด.ก.ค. ๒๕๕๘.....