



จาก.....ผบต.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....ถึง.....ผจก.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....  
เลขที่.....วันที่.....- ๓ ก.ค. ๒๕๕๘.....  
เรื่อง.....การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า - บริษัท สุธียูไนเต็ด คาร์บอน จำกัด.....  
อ้างถึง.....

เรียน.....ผจก.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๓๐๘๘๗ ลว. ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายไฟฟ้า นั้น (แผนก/กฟฟ.) บริการและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท สุธียูไนเต็ด คาร์บอน จำกัด เลขที่ ๕ ซอยรามคำแหง ๑๙๙ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ขอขยาย - เขตติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓ เฟส ๒๕๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณหมู่ที่ ๑ ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา แรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟสขนาด ๒๕๐ โวลต์ ติดตั้งเอง โดยมีนายสรารัฐ พุทธิพัฒน์ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง เลขทะเบียน สฟก.๓๒๓๙

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายนอก ปีกเสา คอ.ขนาด ๑๒ เมตร และตอม่อ คอ.๐.๓๐\*๐.๓๐\*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑,๑ ต้น และติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก
- แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งอุปกรณ์ต้นต่อจากสายเดิม
- แผนกคาปาซิเตอร์ ผู้ใช้ไฟจัดหาติดตั้งเอง
- แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซี.ที.แรงต่ำขนาด ๔๐๐/๕ แอมป์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ(ที่เสาดันหม้อแปลง)

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๖๒,๔๙๔.๕๗ บาท (หกหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) กำหนด ยินราคา ๓ เดือน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๙,๕๗๓.๐๐ (เก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบ เลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๕๘๐๐๔๐ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./๑๑๐๔

อนุมัติ

(นายจาตุรงค์ พงษ์ประสิทธิ์)

ตำแหน่ง.....ผ.กบ.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.บ.คลจ.....

- ๓ ก.ค. ๒๕๕๘

(นายเศกสรรค์ เรืองศิริ)

ตำแหน่ง.....ผ.บ.กฟส.บ.คลจ.....

- ๓ ก.ค. ๒๕๕๘