



จาก.....ผบต.กฟส.บ.คลจ.....ถึง.....ผจก.กฟส.บ.คลจ.....
เลขที่.....วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๘.....
เรื่อง.....การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า - บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด.....
อ้างถึง.....

เรียน.....ผจก.กฟส.บ.คลจ.....

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๔๔๕๘๑๕ ลว. ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตนั้น (แผนก/กฟฟ. บริการและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลขันเงิน อำเภอลำสนธิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมเป็นขนาด ๓ เฟส ๑๐๐ เควีเอ เป็นหม้อแปลงขนาด ๓ เฟส ๑๖๐ เควีเอ บริเวณหมู่ที่ ๑๘ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีจุดประสงค์เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับปั้มน้ำมัน โดยให้ทาง กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกหม้อแปลง ผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหาหม้อแปลงขนาด ๑๖๐ เควีเอ เอง โดยให้ทาง กฟภ.เป็นผู้ติดตั้งให้
- แผนกคาปาซิเตอร์ ผู้ใช้ไฟจัดหาเอง โดยให้ทาง กฟภ.เป็นผู้ติดตั้งให้
- แผนกมิเตอร์ ร็อดอนมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ และติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำขนาด ๒๕๐/๕ แอมป์ โดย กฟภ.

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๕๔,๐๒๕.๔๔ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันยี่สิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๑๓,๘๖๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบ เลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๕๘๐๐๕๒ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./ ๒๕๑๖

อนุมัติ


(นายวิบูล ชูตระกูล)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.บ.คลจ.....
๑๗ ส.ค. ๒๕๕๘


(นายเสกสรรค์ เรืองศรี)
ตำแหน่ง.....ผบต.กฟส.บ.คลจ.....
๑๗ ส.ค. ๒๕๕๘