

จาก ผบต.กฟส.บ้านคลองเจ้า..... ถึง ผจก.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....
เลขที่..... วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๘
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า - นายบรรจบ สุขกลิ่น
อ้างถึง.....

เรียน ผจก.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๖๐๗๖๐ ลว. ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตนั้น (แผนก/กฟพ.) บริการและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

นายบรรจบ สุขกลิ่น เลขที่ ๑๐ ซอยประชาร่วมใจ ๒๔ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ ๑ เฟส บริเวณหมู่ที่ ๓ ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมการติดตั้งชื่อ นายบัณฑิต เชื้อภักดี เลขทะเบียน สฟก.๒๖๕๙

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายในติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก (พร้อมอุปกรณ์ประกอบ)
- แผนกหม้อแปลง ผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหาและติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ เอง
- แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำขนาด ๓๐(๑๐๐) โดย กฟภ.

๓) เงินลงทุน


ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๘,๑๒๗.๖๙ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๑,๙๖๒.๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบ เลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๕๘๐๐๖๑ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./๑๖๓๗

อนุมัติ


(นายวิรัช ชูตระกูล)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
๑๘ ก.ย. ๒๕๕๘


(นายเสกสรรค์ เรืองศิริ)
ตำแหน่ง ผ.บ.ต.กฟส.บ.คลจ.
๑๘ ก.ย. ๒๕๕๘

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้อัดคล่อง และเหมาะสมกับงานนั้น ๆ)