

จาก.....ผบต.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....ถึง.....ผจก.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....
เลขที่.....วันที่.....- ๑ ต.ค. ๒๕๕๘.....
เรื่อง.....การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า - นางภักทรวดี อยู่สมบูรณ์.....
อ้างถึง.....

เรียน.....ผจก.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๕๖๕๙๑ ลว. ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตนั้น (แผนก/กฟฟ. บริการและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

นางภักทรวดี อยู่สมบูรณ์ เลขที่ ๑๒/๗๗๓ ถนนฉลองกรุง เขตตลาดกระบี่ กรุงเทพมหานคร ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๕๐ เควีเอ ๓ เฟส บริเวณหมู่ที่ ๖ ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีจุดประสงค์เพื่อประกอบกิจการผลิตภัณฑพลาสติก โดยวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมการติดตั้งชื่อนายสรารัฐ พุทธิพัฒน์ เลขทะเบียน สฟก. ๓๒๓๙

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายนอกปักเสา คอ.ขนาด ๑๒ เมตร และต่อมือ คอ.ขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑,๑ - ต้น และพาดสาย SAC ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร
- แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งอุปกรณ์ต้นต่อจากสายเดิม
- แผนกหม้อแปลง ผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหาและติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๕๐ เควีเอ เอง
- แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำขนาด ๓๐(๑๐๐) โดย กฟภ.

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๔๓,๙๒๕.๗๑ บาท (สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) กำหนดยี่นราคา ๓ เดือน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๙,๒๙๑.๐๐ บาท (เก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบ เลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๕๘๐๐๖๘ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./๑๙/๓๔

อนุมัติ

(นายจาตุรงค์ พงษ์ประสิทธิ์)
ตำแหน่ง.....
ผ.ก.บ.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.บ.คลจ
- ๑ ต.ค. ๒๕๕๘

ตำแหน่ง.....
(นายเดกสรรค์ เรืองศิริ)
.....
- ๑ ต.ค. ๒๕๕๘

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงานนั้น ๆ)