



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก.....ผบค.กฟจ.ฉช.....ถึง.....ผจก.กฟจ.ฉช.....
เลขที่.....วันที่.....
เรื่อง.....การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า - บริษัท โตโยต้าฉะเชิงเทราผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
อ้างอิง.....

เรียน ผจก.กฟจ.ฉช.

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๗๕๐๑๐ ลว. ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ ติดตั้งหม้อแปลง นั้น

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท โตโยต้าฉะเชิงเทราผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เลขที่ ๙๘ ถ.สุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๒๒ เควี ขนาด ๕๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง แรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลง ติดตั้งเอง โดยมี นายฉัตรชัย เจริญพร เป็นวิศวกร ผู้ออกแบบ และ ควบคุมการก่อสร้าง เลขทะเบียน สฟก. ๒๔๗๗

๒) วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร และ เสาตอม่อคอร. ขนาด .๓๖*.๓๖*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ และ ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ (แฉมไลน์)
- แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร และ เสาตอม่อคอร. ขนาด .๓๐*.๓๐*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ และ ๑ ต้น และ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน (SAC) ขนาด ๕๐ ต.มม - จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จุด A-B ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลงติดตั้งเอง
- แผนกคาปาซิเตอร์ ผู้ใช้ไฟจัดหาติดตั้งเอง
- แผนกมิเตอร์ มิเตอร์และซี.ที.แรงสูงขนาด ๒๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๓๑,๑๕๒.๙๖ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทเก้าสิบหกสตางค์) กำหนดยืมราคา ๓ เดือน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๑๙,๗๔๔.๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ รายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๔/๕๘๐๐๗๓ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

กฟส.บ.คลจ.

ที่ ฉช.-บค./ ๓๒๗๒

อนุมัติ

(นายประจวบ พรหมสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ชก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.ฉช

๓ พ.ย. ๒๕๕๘

(นายรินทร์ เขียนประสิทธิ์)

ตำแหน่ง ทผ.บค.กฟจ.ฉช

๒ พ.ย. ๒๕๕๘