

จาก.....ผบต.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....ถึง.....ผกก.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....
เลขที่.....วันที่.....
เรื่อง.....การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน).....
อ้างถึง.....

เรียน.....ผกก.กฟส.บ.คลอง.....

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๙๑๕๒ ลว. ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตนั้น (แผนก/กฟฟ.) บริการและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ ๒๘๓ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ขอขยายเขต ระบบจำหน่ายแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เควีเอ ๓ เฟส บริเวณหมู่ที่ ๑๔ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา แรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาหม้อแปลงและ กฟภ.เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยผู้ใช้ไฟเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก รื้อถอนเสา คอ.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร และตอม่อ คอ.ขนาด ๐.๓๖*๐.๓๖*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ และ ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ (ส่งคืนคลัง)
- แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสา คอ.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร และตอม่อ คอ.ขนาด ๐.๓๖*๐.๓๖*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ และ ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ (ย้ายจุด)
- แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก ปักเสา คอ.ขนาด ๑๒ เมตร และ เสาตอม่อคอ. ขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ และ ๑ ต้น และ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน (SAC) ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์
- แผนกหม้อแปลง ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาหม้อแปลง และติดตั้งโดย กฟภ.
- แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซี.ที.แรงต่ำขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๐๖,๐๑๔.๔๗ บาท (สองแสนหกพันสิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) กำหนดยืราคา ๓ เดือน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๓๑,๗๖๓.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบ เลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๕๙๐๐๐๑ จำนวน ๒ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./๐๓๖/๕๙

อนุมัติ

ตำแหน่ง.....นายวิมล ชุติระกุล.....
.....ผกก.กฟส.บ.คลอง.....

- ๕ มี.ค. ๒๕๕๙

ตำแหน่ง.....(นายเคศสรณ์ เรืองศิริ).....
.....ผบต.กฟส.บ.คลอง.....

- ๕ มี.ค. ๒๕๕๙