

จาก.....ผบต.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....ถึง.....ผจก.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....
 เลขที่.....วันที่ 1-1 ก.พ. 2558.....
 เรื่อง.....การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า. - นายบุญส่ง จิรโชติปรมัตต์.....
 อ้างถึง.....

เรียน.....ผจก.กฟส.บ้านคลองเจ้า.....

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๙๗๐๓๔ ลว. ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขต
 นั้น (แผนก/กฟฟ. บริการและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

นายบุญส่ง จิรโชติปรมัตต์ เลขที่ ๕๔/๔ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิม ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ๓ เฟส เป็นขนาด ๒๕๐ เควีเอ ๓ เฟส บริเวณหมู่ที่ ๑ ต.คลองอุดมชลจร
 อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมการติดตั้งชื่อ นายบุญญ ยิ้มละม้าย เลขทะเบียน สฟก.
 ๓๗๗๘

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกหม้อแปลง ผู้ใช้ไฟดำเนินการรื้อถอนหม้อแปลงขนาด ๓ เฟส ๑๐๐ เควีเอ พร้อมจัดหาและติดตั้งหม้อแปลง
 ขนาด ๓ เฟส ๒๕๐ เควีเอ เอง
 - แผนกมิเตอร์ รื้อถอนมิเตอร์ที่อยู่ประกอบซีทีแรงต่ำขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ และติดตั้งมิเตอร์ที่อยู่ประกอบซีทีแรงต่ำ
 ขนาด ๔๐๐/๕ แอมป์ โดย กฟภ.

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๖,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดยึตราคา ๓ เดือน
 เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๑,๒๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบ
 เลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๕๙๐๐๑๕ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./๑๘๙

อนุมัติ

(นายวิบูล ชูตระกูล)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บ.กลจ.

(นายเสกสรรค์ เรืองศิริ)
 ตำแหน่ง ผบ.บต.บ.บ.ค.ค.จ.
 1-1 ก.พ. 2558

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงานนั้น ๆ)