



จาก ผู้ดูแลฟื้นฟูบ้านคลองเจ้า ถึง ผู้จัดการฟื้นฟูบ้านคลองเจ้า
 เลขที่ วันที่ -๕ เม.ย. ๒๕๖๕
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.บ้านคลองเจ้า - บริษัท ริสกี้ จำกัด
 อ้างถึง

เรียน ผู้จัดการฟื้นฟูบ้านคลองเจ้า

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๖๐๐๐๐๕๑๖๖๔๓ คว.๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขต นั้น
 (แผนก/กฟฟ.) บริการและการตลาด กฟฟ.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

(๑) รายละเอียด

บริษัท ริสกี้ จำกัด เลขที่ ๓๐๐/๑ ซอยลาดพร้าว ๙๔ (ปัญจมิตร) แขวงคลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓ เพส ๕๐ เครื่อง บริเวณหมู่ที่ ๖๐ ต.ศาลา - แดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา แรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างและจัดทำหม้อแปลง ติดตั้งเอง โดยมี ศุภชัย วรเลิศ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง เลขทะเบียน สฟก.๕๕๒๙

(๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- แผนกหม้อแปลง ผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดทำและติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๕๐ เครื่อง เอง
- แผนกภาคปิ๊กอัตโนมัติ ผู้ใช้ไฟจัดทำติดตั้งเอง
- แผนกมิเตอร์ กฟภ.ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำขนาด ๓๐(๑๐๐)แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์

(๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๒,๐๘๐.๔๓ บาท (สองหมื่นสองพันแปดบาทสี่สิบสามสตางค์) กำหนดยืนยัน ราคา ๙ เดือน เทื่อนควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๒,๕๕๘.๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๕๕๐๐๓๐ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บพ./๕๕๔๕/๕๕๐

อนุมัติ

ตำแหน่ง (นายจัตุรงค์ พงษ์ประสิทธิ์)
 หน.กบ.ปฏิบัติงานแทน ผู้จัดการฟื้นฟูบ้านคลองเจ้า

-๕ เม.ย. ๒๕๖๕

ตำแหน่ง (นายเกริกสรรค์ เรืองศรี)
 หน.บก.กฟฟ.บ.คลจ.

-๕ เม.ย. ๒๕๖๕