



จากผบก.ภจ.ฉช..... ถึงผจก.ภจ.ฉช.....
เลขที่ วันที่
เรื่องการขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า - บริษัท บีฟิต บีวัน จำกัด.....
อ้างถึง

เรียน ผจก.ภจ.ฉช

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๒๒๖๐๓ สว. ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท บีฟิต บีวัน จำกัด เลขที่ ๑๕/๓ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓ เฟส ๕๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณหมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลงขนาด ๓ เฟส ๕๐๐ เควีเอ ติดตั้งเอง โดยมีนายมนูญ ยัมละม้าย เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง เลขทะเบียน สฟก.๓๗๗๘ /

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร และ เสาต่อม้อคอ. ขนาด .๓๐*๓๐*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๖ และ ๖ ต้น ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก (BA.AL) จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ และปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร และเสาต่อม้อคอ. ขนาด .๒๕*๒๕*๔.๕๐ เมตรจำนวน ๒ และ ๒ ต้น (ทำ GUY ยึดโยง) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน SAC ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๑๘๐ เมตร /

- แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก พร้อมอุปกรณ์ จุด C ผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหาและติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๕๐๐ เควีเอ เอง /

- แผนกคาปาซิเตอร์ ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาติดตั้งเอง

- แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซี.ที.แรงสูงขนาด ๒๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ /

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๓๘,๗๓๐.๗๘ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) กำหนดยืมราคา ๓ เดือน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๖๔,๕๕๓.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๕๕๐๐๓๒ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

กฟส.บ.คลจ.

ที่ ฉช.-บค./ ๑๔๐๓

อนุมัติ

(นายประจวบ พรหมสวัสดิ์)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.ภจ.ฉช.

๑๑ พ.ค. ๒๕๕๙

นายณรินทร์ เขียนประสิทธิ์
ผ.บ.ก.ภจ.ฉช.

๑๑ พ.ค. ๒๕๕๙