



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ.

ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.

เลขที่

วันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า บริษัท แฟกซ์ไลท์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๔๖๙๗๓ ลว. ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท แฟกซ์ไลท์ จำกัด เลขที่ ๑๒๙๑/๑ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณหมู่ที่ ๕ ตำบล คลองหลวงหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แรงสูงภายในผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหาหม้อแปลงและติดตั้งเอง วิศวกรไฟฟ้าผู้ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าคือ นายสาโรจน์ ธาณี เลขทะเบียน สฟก.๔๐๔๑

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายนอก จุด A-B-C กฟภ.ปักเสาศอ.ขนาด ๑๒ เมตร และต่อม่อ คอ.ขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๙,๙ ต้น และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐SAC ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๔๐ เมตร

- แผนกแรงสูงภายใน จุด B กฟภ.ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยกจำนวน ๑ ชุดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จุด D แรงสูง - ภายในผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลงขนาด ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งเอง

- แผนกมิเตอร์ จุด D กฟภ.ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๑ เฟส ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๘๔,๔๘๐.๗๔ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบสี่ - สตางค์) กำหนดยืมราคา ๕๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๕๓,๒๔๙.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันสองร้อย - สี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๐๐๐๓๕ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./๑๒๘๘/๒๕๖๐

อนุมัติ

(นายวิบูล ชูตระกูล)

ผจก.กฟส.บ.คลจ.

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๐

นายนิมิต มากมณี

ทส.บต. กฟส.บ.คลจ.

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๐