



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ. ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
เลขที่ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายสำเนา ประชุมพันธุ์
เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๓๗๗๒๓ ลว. ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

นายสำเนา ประชุมพันธุ์ เลขที่ ๓๔/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณหมู่ที่ ๘ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผู้ให้ไฟยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก จุด A กฟภ. ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร และตอม่อ คอ.ขนาด ๐.๒๕*๐.๒๕*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑,๑ ต้น (แซมไลน์) จุด A-B กฟภ. ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร และตอม่อ คอ.ขนาด ๐.๒๕*๐.๒๕*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑,๑ ต้นและพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐AW ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๕,๘๑๑.๘๖ บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์) กำหนดยึตราคา ๕๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๖,๖๕๗.๐๐ บาท (หกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๐๐๐๓๔ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./๑๒๕๗/๒๕๖๐

อนุมัติ

(นายวิบูลย์ ชูตระกูล)
ผจก.กฟส.บ.คลจ.
๑๔ ก.ค. ๒๕๖๐

(นายนิมิต มากมณี)
ผบ.กฟส.บ.คลจ.
๑๔ ก.ค. ๒๕๖๐