



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ. ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า บริษัท ชาร์มเมอร์ซานิทารีแวร์ จำกัด
เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๗๐๘๘๐ ลว. ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ชาร์มเมอร์ซานิทารีแวร์ จำกัด เลขที่ ๗ ซอยกรุงเทพกรีฑา ๒๐ แยก ๑๐ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓ เฟส ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณหมู่ที่ ๗ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แรงสูงภายในผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหาหม้อแปลงและติดตั้งเอง วิศวกรไฟฟ้าผู้ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าคือ นายมนูญ ยัมละม้าย เลขทะเบียน สฟก. ๓๗๗๘

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยกแบบท้าวแขน (BA.AL) จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- แผนกหม้อแปลงภายใน ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลงขนาด ๓ เฟส ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- แผนกคาปาซิเตอร์ ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาติดตั้งเอง
- แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซี.ที.แรงต่ำขนาด ๔๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๕๑,๕๐๕.๘๖ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าบาทแปดสิบบาทสตางค์) กำหนดคืนราคา ๙๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๓,๔๒๙.๐๐ บาท (สามพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๐๐๐๔๓ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./๐๖๐๖/๒๕๖๐

อนุมัติ

(นายวิบูล ชูตระกูล)
ผจก.กฟส.บ.คลจ.

นายนิมิต นาคมณี
ผบต.กฟส.บ.คลจ.