



6051

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ. ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
เลขที่ วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๐
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ กษ.๐๓๒๐.๑๓/๖๘๓ ลว. ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓ เฟส ๕๐ เควีเอ เพื่อใช้กับประตुरะบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้ทาง กฟภ.เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งให้ โดยทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายนอก กฟภ.ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตรและปักตอม่อ คอร.ขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐*๕.๕๐ เมตร จำนวน ๒,๒ ต้น และพาดสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ SAC จำนวน ๓ สาย ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร

- แผนกแรงสูงภายใน กฟภ.ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตรและปักตอม่อ คอร.ขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑,๑ ต้น และพาดสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ SAC จำนวน ๓ สาย ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตรและติดตั้งอุปกรณ์ต้นต่อสายเดิมจำนวน ๑ ชุด

- แผนกหม้อแปลงภายใน กฟภ.ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓ เฟส ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

-แผนกมิเตอร์ กฟภ.ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๓ เฟส ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๖๐,๓๗๔.๔๒ บาท(สองแสนหกหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบสองสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๑๕๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๓๖,๗๖๖.๐๐บาท (สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๐๐๐๕๑ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./๑๕๕๖/๒๕๖๐

อนุมัติ

นายนิมิต มากมณี

ผ.บ.ต. รักษาการแทน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๐

นายนิมิต มากมณี

ผ.บ.ต. กฟส.บ.คลจ.

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๐