



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ. ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
เลขที่ วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสาวกรวิภา อรุณฤทัยวรรณ
เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๕๗๘๒๙ ลว. ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และเพิ่มขนาดหม้อแปลงของ กฟภ. นั้น

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

นางสาวกรวิภา อรุณฤทัยวรรณ เลขที่ ๒๗/๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการหอพักจำนวน ๕๖ ห้อง และไม่ต้องการติดตั้งหม้อแปลงภายในเนื่องจากหวั่นเกรงอันตรายจากระบบไฟฟ้า จึงมีความประสงค์ขอย้ายเขตเพิ่มขนาดหม้อแปลงที่อยู่ในไลน์ของกฟภ.โดยเพิ่มขนาดจาก ๓ เฟส ๑๖๐ เควีเอ เป็น ๓ เฟส ๒๕๐ เควีเอ และขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๓ เฟส ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยผู้ใช้ไฟยื่นค้ำค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด บริเวณ หมู่ที่ ๒๑ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้ทางกฟภ.เป็นผู้ดำเนินการในการก่อสร้าง

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกหม้อแปลงภายนอก กฟภ.รื้อถอนหม้อแปลงขนาด ๓ เฟส ๑๖๐ เควีเอ และติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓ เฟส ๒๕๐ เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

- แผนกแรงต่ำภายนอก กฟภ.รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐AW ต.มม. จำนวน ๔,๒ เส้น ระยะทาง ๒๐,๒๐ เมตร และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๙๕AW ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๕๑,๕๖๗.๕๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบ - สตางค์) กำหนดยืมราคา ๙๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๒๔,๕๒๘.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๐๐๐๔๑ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./๑๗๑๗/๒๕๖๐

อนุมัติ

นายนิมิต มากมณี
หน.บต. กฟส.บ.คลจ.

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๐

นายนิมิต มากมณี
หน.บต. กฟส.บ.คลจ.

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๐