



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ. ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
เลขที่ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๐
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสมจิตร เจริญธรรม
เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๔๗๐๔๗ ลว. ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

นางสมจิตร เจริญธรรม เลขที่ ๙๖/๑๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณหมู่ที่ ๙ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทางผู้ใช้ไฟยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก กฟภ.ปักเสาเคอร์.ขนาด ๘ เมตร และตอม่อเคอร์.ขนาด ๐.๒๕*๐.๒๕*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑,๑ ต้น และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐AW ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๖,๑๘๓.๕๗ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบบาท - สตางค์) กำหนดยื่นราคา ๔๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๔,๐๗๑.๐๐ บาท (สี่พันเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๐๐๐๖๕ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
ที่ บ.คลจ.-บต./๒๙๑๕/๒๕๖๐

อนุมัติ

นายสรชัย สัมภาษณ์ชัย
ผจก.

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๐

นายนิสิต มากมณี
ผบ.บต. กฟส.บ.คลจ.