



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ฉช.

ถึง ผจก.กฟจ.ฉช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด

เรียน ผจก.กฟจ.ฉช

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๙๒๔๗๖ ลว. ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด เลขที่ ๑๙๙ อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ ๓,๑๐-๑๒ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓ เฟส ๕๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณหมู่ที่ ๕ ตำบลหนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แรงสูงภายในผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหาหม้อแปลงและติดตั้งเอง วิศวกรไฟฟ้าผู้ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าคือนายมนูญ ยิ้มละม้าย เลขทะเบียน สฟก.๓๗๗๘

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายนอก จุด A-B-C-D กฟภ.ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร และต่อม่อ คอร.ขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓๐,๓๐ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา และพาดสายอลูมิเนียมเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ SAC จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร จุด B ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด
- แผนกแรงสูงภายใน จุด D ติดตั้งอุปกรณ์ต้นต่อสายเดิม จำนวน ๑ ชุด จุด D-E กฟภ.ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร และต่อม่อ คอร.ขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑,๑ ต้น (ต้นเครื่องวัดแรงสูง) พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา และพาดสายอลูมิเนียมเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ SAC จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร จุด E แรงสูงภายในผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลงขนาด ๓ เฟส ๕๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งเอง
- แผนกมิเตอร์ กฟภ.ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซี.ที.แรงสูง ขนาด ๓ เฟส ๒๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๗๐๘,๕๖๖.๒๕ บาท (เจ็ดแสนแปดพันห้าร้อยหกสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๕๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๒๐๕,๓๗๔.๐๐ บาท (สองแสนห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๔) ผกป. จัดเตรียมแผนงานก่อสร้าง

ผคพ. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์