



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ. ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
เลขที่ วันที่ 14 ส.ค. 2562
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายลัทธิพล ประเสริฐสุข
เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๔๕๖๕๑ ลว. ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

นายลัทธิพล ประเสริฐสุข เลขที่ ๑๐๓๔/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพนมสารคาม อำเภอนมสาร จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำสามเฟส บริเวณหมู่ที่ ๙ ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทางผู้ใช้ไฟ้อนติรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก กฟภ.ปักเสาเคอร์.ขนาด ๙ เมตร และตอม่อเคอร์.ขนาด ๐.๒๕*๐.๒๕*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑,๑ ต้น และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐AW ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๓,๘๖๖.๑๘ บาท (สองหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบหกบาทสิบแปดสตางค์) กำหนดยี่นราคา ๕๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๘,๑๒๙.๐๐ บาท (แปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๒๐๐๕๔ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
ที่ บ.คลจ.-บต./๑๖๒๐/๒๕๖๒

อนุมัติ

นายนิมิต มากมณี
ผ.บต.รักษาการแทน ผจก.

14 ส.ค. 2562

นายนิมิต มากมณี

ผ.บต.

14 ส.ค. 2562