



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ. ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
เลขที่ ก.2 คลจ.(บค.) 2060/252 วันที่ 4 ต.ค. 62
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า บริษัท โมบิลไอเซชั่น จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๔๕๕๓๕ ลว. ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท โมบิลไอเซชั่น จำกัด เลขที่ ๘๘๓ ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำข้ามถนน บริเวณหมู่ที่ ๙ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอมือง - ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทางผู้ใช้ไฟยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก กฟภ.ปึกเสาคอร.ขนาด ๙ เมตร และตอม่อคอร.ขนาด ๐.๒๕*๐.๒๕*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑,๑ ต้น และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐AW ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๘,๘๒๐.๕๖ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) กำหนดยี่นราคา ๙๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๖,๑๗๒.๐๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๒๐๐๖๕ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
ที่ บ.คลจ.-บค./

อนุมัติ

(นายนิมิต มากมณี)

ทพ. พต. รช. พงก. กฟส. บ. คลจ.

4 ต.ค. 62

นายฐานเอก เสนามนตรี
ผ.บค.รักษาการแทน ผ.บค.

4 ต.ค. 62