



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ.

ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.

เลขที่

วันที่ 21 ธ.ย. 2567

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า ไฟสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง ม.๑๒

เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ ฉช ๗๓๘๐๓/๕๕ ลว. ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ(ชุมชนบ้านฟักเขียว) หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก กฟภ.ปักเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร และตอม่อ คอร.ขนาด ๐.๒๕*๐.๒๕*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑๗,๑๗ ต้น และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๓๔๐ เมตร

- แผนกไฟฟ้าสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๗๐๐ เมตร และติดตั้งดวงโคมขนาด ๒*๓๖ วัตต์ จำนวน ๑๙ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

- แผนกไฟมิเตอร์ภายนอก ติดตั้งชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้งมิเตอร์ (ด้านเข้า) ขนาด ๑๕ แอมป์ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด

- แผนกไฟมิเตอร์ภายใน ติดตั้งชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้งมิเตอร์ (ด้านออก) ขนาด ๑๕ แอมป์ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด

- แผนกมิเตอร์ ติดตั้งชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๑๕ แอมป์ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๓๕๕,๒๗๘.๗๔ บาท(สามแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบ - สี่สตางค์) กำหนดคืนราคา ๑๘๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๑๑๑,๒๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น - หนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๒๐๐๔๑ จำนวน ๒ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./๑๑๙๔/๖๕๖๒

อนุมัติ

นายนิมิต มากมณี

ผอ.บต. (นายนิมิต มากมณี) ผจก.กฟส.บ.คลจ.

นายนิมิต มากมณี

ผอ.บต. (นายนิมิต มากมณี) ผจก.กฟส.บ.คลจ.