



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ.

ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.

เลขที่

วันที่ 12 ก.ค. 2562

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า กรมทางหลวงฉะเชิงเทรา (จุดที่ ๒)

เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ คค๐๖๑๑๔/สท.๒.๑/(สท.๒/๑๑/๒๕๕๕)/๘๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ที่อ้างถึง แจ้ง - ความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

กรมทางหลวงฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการโครงการฯ สายมินบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน ๒ ได้ส่งหนังสือขออนุญาตขยายเขตไฟฟ้า โดยให้การไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก จุด A-B กฟภ.ติดตั้งพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๙๕AW จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๖๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๔๓,๙๘๖.๐๓ บาท (สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทสามสตางค์) กำหนด ยื่นราคา ๑๘๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๖,๘๘๖.๐๐ บาท (หกพันแปดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผัง แบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๒๐๐๔๖ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./๒๕๖๒/๒๕๖๒

อนุมัติ

นายนิมิต นากมณี

ผ.บ.ต. กฟส.บ.คลจ.

12 ก.ค. 2562

นายนิมิต นากมณี

ผ.บ.ต. กฟส.บ.คลจ.

12 ก.ค. 2562