



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ. ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
เลขที่ วันที่ 14 ส.ย. 2562
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า บริษัท เอกธิดา จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๘๓๗๙๔๘ ลว. ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท เอกธิดา จำกัด เลขที่ ๒๘/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านเอกสิริ บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทางผู้ใช้ไฟยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก จุด A-B กฟภ.ปักเสาเคอร์.ขนาด ๙ เมตร และต่อมือ เคอร์.ขนาด ๐.๒๕*๐.๒๕*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๔,๔ ต้น จุด A-B กฟภ.พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๙๕AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร
- แผนกไฟฟ้าสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม.จำนวน ๑ สายระยะทาง ๘๐ เมตร และติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๘๓,๑๖๓.๕๖ บาท (แปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบหก - สตางค์) กำหนดยี่นราคา ๙๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๒๑,๐๖๓.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกสิบสามบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๔/๖๒๐๐๓๗ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
ที่ บ.คลจ.-บต./๑๐๓๘/๒๕๖๒

อนุมัติ

นายสรชัย ลิ้มพาศนิชัย

ผจก.

14 ส.ย. 2562

นายนิมิต นพทนต์

ผบ.บต. กฟส.บ.คลจ.

14 ส.ย. 2562