



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ. ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
เลขที่ ก.๒ ๗๖๖.(๒๓.) ๒๓๑๘/๒๕๖๒ วันที่ - ๑ พ.ย. ๒๕๖๒
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางบุญยืน ธรรมไพศาล

เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๖๒๒๙๓ ลว. ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

นางบุญยืน ธรรมไพศาล เลขที่ ๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทางผู้ใช้ไฟยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก กฟภ.ปักเสาเคอร์.ขนาด ๙ เมตร และตอม่อเคอร์.ขนาด ๐.๒๕*๐.๒๕*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑,๑ ต้น และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐AW ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๕,๕๐๑.๐๘ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยหนึ่งบาทแปดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๕๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๕,๕๘๘.๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๒๐๐๗๖ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
ที่ บ.คลจ.-บต./

อนุมัติ

นายนิมิต มากมณี
ผ.ก.บ.ราชการแทน ผจก.

- ๑ พ.ย. ๒๕๖๒

นายฐานเอก เสนามนตรี
ผ.บต.รักษาการแทน ผ.บต.

- ๑ พ.ย. ๒๕๖๒