



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ. ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางนัฐพรราชวิญญ์ ณรงค์รักเดช
เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๔๒๒๙๙ ลว. ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

นางนัฐพรราชวิญญ์ ณรงค์รักเดช เลขที่ ๑๙๙/๕๙ ซอยร่มเกล้า ๑๑ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณหมู่ที่ ๙ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทางผู้ใช้ไฟยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก กฟภ.ปักเสาคอร.ขนาด ๙ เมตร และตอม่อคอร.ขนาด ๐.๒๕*๐.๒๕*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑,๑ ต้น และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐AW ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๕ เมตร

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๑,๒๑๐.๗๔ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบบาทเจ็ดสิบบาทถ้วน) กำหนดคืนราคา ๕๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๗,๖๔๓.๐๐ บาท (เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๒๐๐๗๔ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
ที่ บ.คลจ.-บต./ ๒๖๖๓/๒๕๖๒

อนุมัติ

นายนิมิต มากมณี
หน.กป.รักษาการแทน ผจก.

๒๕ ๓๐ ๒๕๖๒

นพ.อ. ๒

รณ. ๓๗. ๓๓. กฟส. บ.๓๐.

๒๕/๑๐/๖๒