



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ.

ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า ประปาหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร - หมู่ที่ ๖

เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ ฉช ๗๑๒๐๑/๐๖๖ ลว. ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓ เฟส ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง - ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แรงสูงภายใน กฟภ.ดำเนินการจัดหาหม้อแปลงและติดตั้งให้โดยผู้ใช้ไฟยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายนอก จุด A ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด จุด A-B ปีกเสาakor.ขนาด ๑๒ เมตร และต่อมอคอร.ขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐*๔.๕๐เมตร จำนวน ๑,๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา จุด A-B พาดสาย อลูมิเนียมเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐SAC ต.มม.จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร

- แผนกแรงสูงภายใน จุด B ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด จุด C ปีกเสาakor.ขนาด ๑๒ เมตร และต่อมอคอร.ขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑,๑ ต้น (ต้นหม้อแปลง) พร้อมอุปกรณ์หัวเสา จุด B-C พาดสาย อลูมิเนียมเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐SAC ต.มม.จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร

- แผนกหม้อแปลงภายใน จุด C กฟภ.ดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลงขนาด ๓ เฟส ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

- แผนกมิเตอร์ กฟภ.ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำขนาด ๓ เฟส ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๕๐,๓๔๙.๐๓ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามร้อยสี่สิบเก้าบาทสามสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๔๓,๙๒๙.๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบเก้า - บาทถ้วน)

๔) ผกป. จัดเตรียมแผนงานก่อสร้าง

ผคพ. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์