



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ. ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
เลขที่ ก.๒๗.๙๖๖. (บต.) 1882/2562 วันที่ 11 ก.ย. 2562
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า บริษัท แฟกซ์ไลท์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๔๗๐๔๓ ลว. ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท แฟกซ์ไลท์ จำกัด เลขที่ ๑๒๔๑/๑ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณหมู่ที่ ๑๔ ตำบลสาละแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา แรงสูงภายใน วิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมการติดตั้งชื่อนายสาโรจน์ ธานี เลขทะเบียน สฟก.๔๐๔๑

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายนอก จุด A ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบเหล็กฉากทางโค้ง จำนวน ๑ ชุด
- แผนกแรงสูงภายใน จุด A ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด
- แผนกหม้อแปลงภายใน จุด B ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลงขนาด ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง
- แผนกมิเตอร์ กฟภ.ติดตั้งมิเตอร์ แรงต่ำขนาด ๑ เฟส ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๐,๖๓๘.๘๐ บาท (สองหมื่นหกกร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๕๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๓,๕๒๓.๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)

๔) ผกป. จัดเตรียมแผนงานก่อสร้าง

ผคพ. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์