



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลอง. ถึง ผจก.กฟส.บ.คลอง.
เลขที่ วันที่ 14 ส.ค. 2562
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า ไฟสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง ม.๖
เรียน ผจก.กฟส.บ.คลอง.

ตามคำร้องเลขที่ ฉช ๗๓๘๐๓/๗๖ ลว. ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ ๖ ตำบล - คลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก จุด B-C กฟภ.พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๘๐ เมตร

- แผนกไฟสาธารณะ จุด A-B-C-D พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร และติดตั้งดวงโคมขนาด ๒*๓๖ วัตต์ จำนวน ๔๙ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

- แผนกมิเตอร์ภายนอก ติดตั้งชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้งมิเตอร์ (ด้านเข้า) ขนาด ๑๕ แอมป์ ๑ เฟส จำนวน ๒ ชุด

- แผนกมิเตอร์ภายใน ติดตั้งชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้งมิเตอร์ (ด้านออก) ขนาด ๑๕ แอมป์ ๑ เฟส จำนวน ๒ ชุด

- แผนกมิเตอร์ ติดตั้งชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๑๕ แอมป์ ๑ เฟส จำนวน ๒ ชุด

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๓๘๐,๙๒๖.๐๑ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าร้อยยี่สิบหกบาทหนึ่งสตางค์) กำหนดคืนราคา ๑๘๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๕๗,๐๖๕.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันหกสิบห้าบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๒๐๐๕๒ จำนวน ๕ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลอง.-บต./๑๖๖๑/๖๕๖๖

อนุมัติ

นายนิมิต มากมณี

ทพ.บต.รักษาการแทน ผจก.

14 ส.ค. 2562

(นายนิมิต มากมณี)
ทพ.บต.กฟส.บ.คลอง.

14 ส.ค. 2562