



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ฉช. ถึง ผจก.กฟจ.ฉช.
เลขที่ วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายเอกชัย รูปนันทน์
เรียน ผจก.กฟจ.ฉช.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๘๘๙๗๖ ลว. ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอ - ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

นายเอกชัย รูปนันทน์ เลขที่ ๖๙/๔๔๘ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓ เฟส ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหาหม้อแปลงและติดตั้งเอง วิศวกรไฟฟ้าผู้ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าคือ นายมนูญ ยิ้มละม้าย เลขทะเบียน สฟก.๓๗๗๘

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายนอก จุด A-B-C กฟภ.พาดสายอลูมิเนียมเปลี่ยนขนาด ๕๐ ACSR จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒,๒๐๐ เมตร (เพิ่มเฟส)
- แผนกแรงสูงภายใน จุด B กฟภ.ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด จุด D แรงสูงภายในผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลงขนาด ๓ เฟส ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งเอง
- แผนกมิเตอร์ กฟภ.ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซี.ที.แรงต่ำ ขนาด ๓ เฟส ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๗,๓๗๒.๕๓ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบบาท - สตางค์) กำหนดยี่นราคา ๙๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๒๗,๙๖๗.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย - หกสิบเจ็ดบาทถ้วน)

๔) ผกบ. จัดเตรียมแผนงานก่อสร้าง

ผคพ. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด ประมาณการ ค่าใช้จ่ายหน้างาน และแผนผังแบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๒๐๐๖๖ จำนวน ๕ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายณรินทร์ เขียนประสิทธิ์)

ผอ.บค.กฟจ.ฉช.

๑ ๓๑.๖๒

ที่ ก.๒ ฉช.(บค.)/ ๑๐๓๔/๒๕๖๒

เรียน ผอ.กฟส.บ.คลจ.

อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผอ.กฟจ.ฉช.

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒