



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คสจ. ถึง ผจก.กฟส.บ.คสจ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า ไฟสาธารณะกรมทางหลวงฉะเชิงเทรา(จุดที่ ๒)
เรียน ผจก.กฟส.บ.คสจ.

ตามคำร้องเลขที่ คค ๐๖๑๑๔/(สท.๒/๒๑/๒๕๖๑)/๓๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

ตามโครงการ ฯ สาย มินบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน นครเนื่องเขต - ฉะเชิงเทรา ตอน ๑ หมู่ที่ ๑ ซอย หมู่บ้านกาญจนาธานี ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ได้ดำเนินการขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แรงสูงภายใน กฟภ.ดำเนินการจัดหาหม้อแปลงและติดตั้งให้โดยผู้ใช้ไฟอินทรีย์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกหม้อแปลงภายใน กฟภ.ดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลงขนาด ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง
- แผนกมิเตอร์ กฟภ.ติดตั้งมิเตอร์ แรงต่ำขนาด ๑ เฟส ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๘๑,๗๕๑.๓๑ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสามสิบเอ็ด - สตางค์) กำหนดยืมราคา ๑๘๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๘,๗๕๕.๐๐ บาท (แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๔) ผูกป. จัดเตรียมแผนงานก่อสร้าง

ผคพ. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ และแผนผัง
แบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๒๐๐๘๔ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คสจ.-บต./ ๒๕๕๐/๖๕๖๖

อนุมัติ



นายนิมิต มากมณี
พณ.กป.รักษาการแทน ผจก
18 พ.ย. 2562



นายฐานเอก เสนามนตรี
พณ.บต.กฟล.บคจ.
18 พ.ย. 2562