



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ. ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
เลขที่ วันที่ 18 พ.ย. 2562
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า ไฟสาธารณะกรมทางหลวงฉะเชิงเทรา(จุดที่ ๖)
เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ คค ๐๖๑๑๔/(สท.๒/๒๑/๒๕๖๑)/๓๗๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

ตามที่โครงการ ฯ สาย มินบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน นครเนื่องเขต - ฉะเชิงเทรา ตอน ๑ หมู่ที่ ๑ ซอย หมู่บ้านกาญจนาธานี ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ได้ดำเนินการขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณหมู่ที่ ๑๘ ตำบลคลองศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา แรงสูงภายใน กฟภ.ดำเนินการจัดหาหม้อแปลงและติดตั้งให้โดยผู้ใช้ไฟยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกหม้อแปลงภายใน กฟภ.ดำเนินการก่อสร้างและจัดหาหม้อแปลงขนาด ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง
- แผนกมิเตอร์ กฟภ.ติดตั้งมิเตอร์ แรงต่ำขนาด ๑ เฟส ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๘๑,๗๕๑.๓๑ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ด - สตางค์) กำหนดคืนราคา ๑๘๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๘,๗๕๕.๐๐ บาท (แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๔) ผกป. จัดเตรียมแผนงานก่อสร้าง

ผคพ. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผัง
แบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๒๐๐๘๘ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./๒๕๕๔/๒๕๖๖

อนุมัติ



นายวิรัตน์ นาคมณี
ผอ.กบ.รักษาการแทน ผจก.

18 พ.ย. 2562

นายฐานเอก เลนามนตรี
ผอ.บต.กฟล.บจ.

18 พ.ย. 2562