



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบด.กฟส.บ.คลจ. ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
เลขที่ ก.2 คลจ. (เขต) 1858 / 2562 วันที่ 19 ต.ค. 2562
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ ศธ ๐๔๐๓๒.๐๘๕/๒๕๖ ลว. ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) เลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยทำการติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓ เฟส ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณหมู่ที่ ๑๙ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา แรงสูงภายในผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหาหม้อแปลงและติดตั้งเอง วิศวกรไฟฟ้าผู้ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า คือนายมณูญ ยิ้มละม้าย เลขทะเบียน สฟก.๓๗๗๘

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายใน จุด A ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด
- แผนกหม้อแปลงภายใน จุด B ผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหาหม้อแปลงขนาด ๓ เฟส ๑๐๐ เควีเอ ติดตั้งเอง
- แผนกมิเตอร์ กฟภ.ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซี.ที.แรงต่ำ ขนาด ๓ เฟส ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน


ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๓๑,๒๐๖.๗๑ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) กำหนดยืมราคา ๕๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๔,๗๑๕.๐๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

- ๔) ผกป. จัดเตรียมแผนงานก่อสร้าง
ผคส. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ และแผนผัง
แบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๒๐๐๕๘ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คสจ.-บต./

อนุมัติ



นายภาสกร วิชาญรุ่งเรือง
ผ.ป.ก.ฟ.จ. รักษาการแทน ผ.ก.ก.ฟ.บ.คจ.

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๒



นายฐานเอก เสนามนตรี
ช.บ.ต.รักษาการแทน ผ.บ.ต.

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๒