



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ. ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
เลขที่ ก.๒ คลจ. (บค.) ๒๓๕๙/๒๕๖๒ วันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๖๒
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางลลินดา หวังเกษม

เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๖๒๗๔ ลว. ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

นางลลินดา หวังเกษม เลขที่ ๖๔/๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณหมู่ที่ ๘ ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทางผู้ใช้ไฟยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก กฟภ.ปึกเสาคอร.ขนาด ๙ เมตร และตอม่อคอร.ขนาด ๐.๒๕*๐.๒๕*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑,๑ ต้น และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐AW ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๕,๔๘๑.๙๓ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์) กำหนดคืนราคา ๕๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๕,๔๘๗.๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๒๐๐๗๗ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
ที่ บ.คลจ.-บต./

อนุมัติ

นายฐานเอก เสนามนตรี
ทผ.บต.รักษาการแทน ผจก.

นายฐานเอก เสนามนตรี
ทผ.บต.กฟส.บ.คลจ.

- ๙ พ.ย. ๒๕๖๒

- ๙ พ.ย. ๒๕๖๒